

Wasserversorgung Täsch  
Gemeindeverwaltung  
Dorfstrasse 5  
3929 Täsch



Firma Nr : 33200/16679

Sitten, den 28. November 2022

## ANALYSEBERICHT

**Auftragsnummer: 22-VS-44197**

**V 1**



**Probennummer: 22-126668**

### ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Täsch, Dorfstrasse 5, 3929 Täsch  
Verantwortliche Person : Herr Markus SCHWIZER, Wasserversorgung Täsch, Dorfstrasse 5, 3929 Täsch

### GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Täsch  
Probenahme am : 22.11.2022 um 07h17  
Eingang : 23.11.2022  
Ausgeführt von : Herr Albert SUMMERMATTER, Brunnenmeister Täsch

### BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz  
Netz : 219 - 01 TAESCH  
Probenahmeort : 0 - Strang Täschberg / Holzbrunnen X : 628'970 Y : 100'840  
Blattjuno  
Wassertemperatur : 6 °C

### ANALYSEERGEBNISSE

#### VS-Microbiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

### PROBENBEURTEILUNG

**Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.**

### GEBÜHREN

Gebühr : 88.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)



**BEMERKUNG**

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Täsch, Herr Albert SUMMERMATTER, Hengart 11, 3902 Glis  
Lauber IWISA AG, Herr Ivan BITTEL, Kehrstrasse 14, 3904 Naters

