



Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur

Dienststelle für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951
Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Wasserversorgung Täsch
Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 5
3929 Täsch



Firma Nr : 33200/16679

Sitten, den 21. August 2023

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 23-VS-29206

V 1



Probennummer: 23-60732

ADRESSE(N)

Probenahmeort : Wasserversorgung Täsch, Dorfstrasse 5, 3929 Täsch
Verantwortliche Person : Herr Markus SCHWIZER, Wasserversorgung Täsch, Dorfstrasse 5, 3929 Täsch

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Amtliche Kontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Täsch
Probenahme am : 16.08.2023 um 11h45
Eingang : 16.08.2023
Ausgeführt von : Herr Christian KÖHLI, Kantonaler Lebensmittelkontrolleur

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz
Netz : 219 - 01 TAESCH
Probenahmeort : 0 - Oeff. Brunnen neben der Kirche X : 626'260 Y : 101'795

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Microbiologie

| Methode-N° | Parameter | Ergebnis | Norm | Bewertung |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| VS-0001-MOP | Aerobe mesophile Keime | <10 KBE/ml | max. 300 KBE/ml | Konform |
| VS-0007-MOP | Escherichia coli | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | Konform |
| VS-0017-MOP | Enterococcus spp. | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | Konform |

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 670 / Postfach 670, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erhobene Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Lauber IWISA AG, Herr Lukas FÄHNDRICH, Kehrstrasse 14, 3904 Naters
Wasserversorgung Täsch, Herr Albert SUMMERMATTER, Hengart 11, 3902 Glis

